

平成24年4月 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

設置場所			富山火力発電所	富山新港火力発電所		七尾大田火力発電所	福井火力発電所	敦賀火力発電所	
			富山市草島字長井1番地	射水市堀江千石14番地	射水市有磯1丁目	七尾市大田町114部3番から 31部92番に至る地先公有水面	坂井市三国町新保第57号1番地	敦賀市泉171号5-7	
埋め立てた廃棄物の種類および数量(トン)			汚泥:0	汚泥:0	ばいじん:0 燃え殻:1	ばいじん: 0 燃え殻: 2,029 汚泥: 272	汚泥:0	ばいじん:0 燃え殻:0 汚泥:0	
点検項目	擁壁等	点検日	4月2日	4月27日	4月27日	4月25日	4月30日	4月25日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水工	点検日	4月2日	4月27日	4月27日	4月25日	4月30日	4月25日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	調整池	点検日	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	4月25日	
		点検結果	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	異常なし	
	浸出液処理設備 (余水処理)	点検日	4月2日	4月27日	4月27日	4月25日	(適用除外) ^{※2}	(適用除外) ^{※2}	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	検査項目	周縁水水質 ^{※1}	試料採取日	4月10日	4月2日	4月2日	当月該当無し	4月5日	4月12日
			試料採取場所	地下水観測井戸	地下水観測井戸	地下水観測井戸		地下水観測井戸	地下水観測井戸
検査結果が得られた日			4月10日	4月3日	4月3日	4月5日		5月11日	
検査結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
放流水水質 ^{※1}		試料採取日	4月10日,4月24日	4月16日	4月16日	4月27日	(適用除外) ^{※2}	(適用除外) ^{※2}	
		試料採取場所	総合排水処理装置出口	総合排水処理装置出口	灰処分場排水処理装置出口	灰処分場余水処理装置出口			
		検査結果が得られた日	4月24日	4月20日	4月20日	4月27日			
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
残容量	測定日	平成6年11月(以降埋立実績無し)	平成19年4月(以降埋立実績無し)	平成23年11月14日	平成24年3月9日	平成24年4月4日	平成24年3月15日		
	測定結果	4,334m ³	5,193m ³	338,443m ³	551,785m ³	6,391m ³	162,867m ³		

※1. 周縁水水質および放流水水質の検査結果(詳細)については別紙のとおり

※2. 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(S52.3.14総理府・厚生省令第1号)第一条第一項第五号に基づき廃掃法から適用除外。
(敦賀火力: 浸出水処理先変更(平成23年6月22日), 福井火力: 県による指導事項(平成23年10月28日))