

平成28年9月 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

設置場所		富山火力発電所		富山新港火力発電所		七尾大田火力発電所	福井火力発電所	敦賀火力発電所	
		富山市草島字長井1番地		射水市堀江千石14番地	射水市有磯1丁目		七尾市大田町114部3番から31部92番に至る地先公有水面	坂井市三国町新保第57号1番地6	敦賀市泉171号5-7
埋め立てた廃棄物の種類および数量(トン)		汚泥：0		汚泥：0.0		ばいじん：0 燃え殻：787 汚泥：278	汚泥：20	ばいじん：0 燃え殻：0 汚泥：0	
点検項目	擁壁等	点検日	9月1日	9月30日	9月30日	9月28日	9月30日	9月28日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水工	点検日	9月1日	9月30日	9月30日	9月28日	9月30日	9月28日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	調整池	点検日	該当設備なし		該当設備なし		該当設備なし		9月30日
		点検結果	該当設備なし		該当設備なし		該当設備なし		異常なし
	浸出液処理設備 (余水処理)	点検日	9月1日	9月30日	9月30日	9月28日	(適用除外) ※2	(適用除外) ※2	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
検査項目	周縁水水質※1	試料採取日	9月6日	9月7日	9月7日		9月7日	9月1日	
		試料採取場所	地下水観測井戸	地下水観測井戸	地下水観測井戸	当月該当なし	地下水観測井戸	地下水観測井戸	
		検査結果が得られた日	9月6日	9月7日	9月7日		9月7日	10月11日	
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	
	放流水水質※1	試料採取日	9月6日, 9月20日	9月21日	9月21日	9月14日	(適用除外) ※2	(適用除外) ※2	
		試料採取場所	総合排水処理装置出口	総合排水処理装置出口	灰処分場排水処理装置出口	灰処分場余水処理装置出口			
		検査結果が得られた日	9月20日	9月21日	9月21日	9月14日			
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
残容量	測定日	平成6年11月 (以降埋立実績無し)	平成19年4月 (以降埋立実績無し)	平成28年3月14日	平成28年3月2日	平成28年10月4日	平成28年3月16日		
	測定結果	4,334m <sup>3</sup>	5,193m <sup>3</sup>	278,674m <sup>3</sup>	492,183m <sup>3</sup>	5,843m <sup>3</sup>	801,037m <sup>3</sup>		

測量結果から算出(覆土含む)

※1. 周縁水水質および放流水水質の検査結果(詳細)については別紙のとおり

※2. 平成23年6月22日より浸出水放流先を変更したことから、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(S52.3.14総理府・厚生省令第1号)第一条第一項第五号に基づき廃掃法から適用除外された。