

## 2022年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

## 福井火力発電所

周縁水No. 1	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	—	mg/L	48	48	53	55	58	43	43	38	28	34	36	33	1回/月
電気伝導率	—	mS/m	24.3	24.7	25.8	27.0	27.8	22.7	23.4	25.0	24.8	20.6	24.0	21.1	
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	4回/年
シアン化合物	不検出	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	
六価クロム化合物	0.05	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	
砒素及びその化合物	0.01	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	
総水銀	0.0005	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	
アルキル水銀	不検出	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	1回/年
PCB	不検出	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	1	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペン	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
ベンゼン	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	
チウラム	0.006	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	
シマジン	0.003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	
チオベンカルブ	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	
クロロエチレン	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	0.00042	—	—	—	—	
銅含有量	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	
亜鉛含有量	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.2	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	

  

周縁水No. 2	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	—	mg/L	75	88	100	105	88	55	48	48	32	63	101	56	1回/月
電気伝導率	—	mS/m	44.9	40.5	51.9	51.8	39.4	29.0	28.8	36.2	28.3	31.3	39.2	41.7	
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	4回/年
シアン化合物	不検出	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	
六価クロム化合物	0.05	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	
砒素及びその化合物	0.01	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	
総水銀	0.0005	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	
アルキル水銀	不検出	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	1回/年
PCB	不検出	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	1	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペン	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
ベンゼン	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	
チウラム	0.006	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	
シマジン	0.003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	
チオベンカルブ	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	
クロロエチレン	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	0.00025	—	—	—	—	
銅含有量	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	
亜鉛含有量	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.2	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	