2020年度

ポリ塩化ビフェニル産業廃棄物処理施設に関する報告

（環境監視項目 ）

測定項目			測定月	単位	管理目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値
水 質	発電所 放流水	pH/水温	毎月	—	5.8～8.6	6.8/17												6.8/17	6.8/17
		SS		mg/L	30以下	1未満												1未満	1未満
		COD		mg/L	10以下	2.6												2.6	2.6
		n-ﾍｷｻﾝ 抽出物質		mg/L	2以下	0.5未満												0.5未満	0.5未満
		試料採取日				4/21												—	—
		計量完了日				4/21												—	—
		PCB	7月，1月	mg/L	0.003以下	—												—	—
		試料採取日				—												—	—
		計量完了日				—												—	—
騒 音	発電所 敷地境界 （4地点）	A特性	毎月	dB	50以下	39～40												40	39
		計量完了日				4/14												—	—
振 動		Z方向	毎月	dB	55以下	30未満												30未満	30未満
		計量完了日				4/14												—	—
大気質	処理施設 周辺	PCB	10月	ng/m^3	—	—												—	—
	発電所 敷地境界					—												—	—
	試料採取日					—												—	—
	計量完了日					—												—	—
施設排気	反応槽	PCB	10月	ng/m^3	40以下	—												—	—
	試料採取日					—												—	—
	計量完了日					—												—	—