

技術検討に必要な資料一式(低圧)

チェック項目を参照のうえ、技術検討に必要な資料をご準備ください。

提出資料に不足や不備がございますと、技術検討を開始できない場合があります。技術検討において、下記以外に必要な資料がある場合、技術検討箇所から別途資料の提出依頼をさせていただくことがあります。

太陽光

○:必須 △:必要時 -:不要

必要な申請資料	JET認証品	JET非認証品
<input type="checkbox"/> 資料1. 低圧太陽光技術検討用資料	○	○
<input type="checkbox"/> 資料2. 単線結線図 ^{※1} ・平面図(受電地点を明記したもの)	○	○
<input type="checkbox"/> 資料3. JET認証証明書	○	-
<input type="checkbox"/> 資料4. パワーコンディショナー(PCS)仕様書	-	○
<input type="checkbox"/> 資料5. 工場試験成績書(個別)	-	○
<input type="checkbox"/> 資料6. 複数台連系試験成績書	△	△
併設自家発電設備(蓄電池等)を設置する場合		
<input type="checkbox"/> 資料7. 併設自家発電設備(蓄電池等)技術検討用資料	○	○
<input type="checkbox"/> 資料8. JET認証証明書	○	-
<input type="checkbox"/> 資料9. 併設自家発電設備(蓄電池等)に関する資料(仕様書等)	-	○

太陽光以外

○:必須 △:必要時 -:不要

必要な申請資料	風力	風力以外
<input type="checkbox"/> 資料1. 単線結線図 ^{※1} ・平面図(受電地点を明記したもの)	○	○
<input type="checkbox"/> 資料2. 直流・交流発電機に関する資料(仕様書等)	○	○
<input type="checkbox"/> 資料3. PCS, 系統連系保護装置に関する資料(仕様書等)	○	○
<input type="checkbox"/> 資料4. 漏電遮断器仕様書(カタログ等)	○	○
<input type="checkbox"/> 資料5. 保護継電器(装置)の整定緒元一覧	△	△
<input type="checkbox"/> 資料6. 工場試験成績書(個別)	○	○
<input type="checkbox"/> 資料7. 複数台連系試験成績書	△	△
<input type="checkbox"/> 資料8. 風力発電機実機によるPCSとの組合せ試験成績書 ^{※2}	○	-

※1 単線結線図には、PCS箇所、電線情報(種別、サイズ、長さ)及び漏電遮断器情報(容量、極・素子数、逆接続可能の有無)を記載ください。併設自家発電設備がある場合には、併設自家発電設備箇所、CT位置も合わせて記載ください。

※2 カットイン、カットアウト、各種ブレーキ動作時の直流出力および交流出力の変化を計測し、各タイミングにおける交流出力(電圧、電流)の変化が系統に影響(電圧変動、フリッカ、許容電流超過等)を与えないことが確認できる資料の提出をお願いいたします。

- ・カットイン:必要な風速があり実際に発電を開始する時点
- ・カットアウト:強風のため発電機を停止する時点