

志賀原子力発電所 1号機 送電系統の停電に伴う原子炉手動停止について

平成17年4月2日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所 1号機は、定格熱出力一定運転中のところ、昨日（1日）21時18分頃、送電系統（能登幹線）の停電により、電気出力が自動的に低下し安定に運転していました。（約55万3千kW 約2万8千kW）

その後、送電系統の復旧の見込みがたたないため、昨日23時40分、原子炉を手動停止することとしました。

外部への放射能の影響はありません。

なお、送電系統が停電した原因については現在調査中です。

本事象は、石川県、志賀町および富来町と締結している連絡基準に係る覚書に基づき、昨日、当該自治体に連絡しました。

以上