

## 志賀原子力発電所 1号機 送電系統の停電に伴う原子炉手動停止について（続報）

平成17年4月2日  
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所 1号機は、昨日（1日）21時18分頃、送電系統（能登幹線）の停電により、電気出力が自動的に低下し安定に運転していましたが、送電系統の復旧の見込みがたたないため、同日23時40分、原子炉を手動停止することとしました。（お知らせ済み）

本日4時36分に原子炉を停止いたしました。

外部への放射能の影響はありません。

なお、送電系統が停電した原因については現在調査中です。

以上