

停電状況および設備被害状況について(3月25日17時00分現在)

平成19年3月25日
北陸電力株式会社

17:15発表

能登半島沖地震による停電および設備被害の状況について、以下のとおりお知らせします。

停電状況（17時00分現在）

- ・穴水町内で約100戸停電中。
- ・輪島市内で57戸停電中。

設備被害状況（17時00分現在）

- ・午前9時42分、七尾大田火力発電所2号機が自動停止しました。
- ・中能登変電所内七尾大田火力線の避雷器ならびに中能登変電所および鳳至変電所の避雷器が折損しました。
- ・配電設備については、現在調査中です。

志賀原子力発電所の状況

- ・1号機および2号機とも、外部への放射能等の影響はありません。
- ・現在、設備を点検中です。

以上