

2023年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山火力発電所

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
水素イオン濃度	海域:5.0~9.0	—	6.7 7.0	7.0 7.2	7.0 7.3	7.2 7.2	7.1 7.1	7.1 7.2	7.3 7.2	7.2 7.0	6.8 7.1	7.1 7.1	7.0 6.9	7.0 7.0	2回/月
化学的酸素要求量	90	mg/L	3.1 2.9	1.7 2.9	2.7 3.2	2.7 1.9	3.3 2.2	3.3 3.7	1.1 2.4	3.8 2.7	1.7 1.8	1.3 1.9	0.9 0.6	0.6 1.1	
浮遊物質	60	mg/L	不検出 1	2 1	1 2	1 2	3 7	1 1	不検出 不検出	1 1	1 不検出	1 不検出	不検出 不検出	不検出 2	
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5	mg/L	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	1回/年
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化合物	1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
有機燐化合物	1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	0.1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物	0.5	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
砒素及びその化合物	0.1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
総水銀	0.005	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルキル水銀	不検出	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
PCB	0.003	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロエチレン	0.1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロエチレン	0.1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロメタン	0.2	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.02	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロエタン	0.04	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロエチレン	1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロエチレン	0.4	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロエタン	3	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロエタン	0.06	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロプロペン	0.02	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン	0.1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム	0.06	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
シマジン	0.03	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブ	0.2	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	0.1	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.5	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸性窒素	合計:200 ※1	mg/L	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素		mg/L	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
アンモニア性窒素		mg/L	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素	海域:15	mg/L	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素	海域:230	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	5	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	3	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	2	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	10	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	10	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	2	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
大腸菌群数	3000	個/cm ²	—	—	—	95	—	—	—	—	—	—	—	—	
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30	mg/L	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/L	—	—	—	0.000069	—	—	—	—	—	—	—	—	

※は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量
「不検出」とは、定量下限を下回ることをいう。