

[illegible][illegible][illegible]

## 2025年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

## 富山新港火力発電所(汚泥)

| 放流水                 | 維持管理基準               | 単位       | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 測定頻度 |
|---------------------|----------------------|----------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|
| 水素イオン濃度             | 海域:5.0~9.0           | —        | 7.1  | 7.0  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 1回／月 |
| 化学的酸素要求量            | 90                   | mg／L     | 2.4  | 2.6  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 浮遊物質量               | 60                   | mg／L     | 4    | 4    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)   | 5                    | mg／L     | <0.5 | <0.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| カドミウム及びその化合物        | 0.03                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 1回／年 |
| シアン化合物              | 1                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 有機燐化合物              | 1                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 鉛及びその化合物            | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 六価クロム化合物            | 0.5                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 砒素及びその化合物           | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 総水銀                 | 0.005                | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| アルキル水銀              | 不検出                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| PCB                 | 0.003                | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| トリクロロエチレン           | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| テトラクロロエチレン          | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ジクロロメタン             | 0.2                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 四塩化炭素               | 0.02                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,2-ジクロロエタン         | 0.04                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,1-ジクロロエチレン        | 1                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | 0.4                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | 3                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | 0.06                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,3-ジクロロプロペン        | 0.02                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ベンゼン                | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| チウラム                | 0.06                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| シマジン                | 0.03                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| チオベンカルブ             | 0.2                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| セレン及びその化合物          | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,4-ジオキサン           | 0.5                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 硝酸性窒素               | 合計:200 <sup>※1</sup> | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 亜硝酸性窒素              |                      | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| アンモニア性窒素            |                      | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ふっ素                 | 海域:15                | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ほう素                 | 海域:230               | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| フェノール類含有量           | 5                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 銅含有量                | 3                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 亜鉛含有量               | 2                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 溶解性鉄含有量             | 10                   | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 溶解性マンガン含有量          | 10                   | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| クロム含有量              | 2                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 大腸菌数                | 800                  | CFU/mL   | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油) | 30                   | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ダイオキシン類濃度           | 10                   | pg-TEQ/L | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |

※1 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量

[illegible][illegible]



## 2025年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

## 富山新港火力発電所(石炭灰)

| 放流水                 | 維持管理基準               | 単位       | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 測定周期 |
|---------------------|----------------------|----------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|
| 水素イオン濃度             | 海域:5.0~9.0           | —        | 7.1  | 7.4  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 1回／月 |
| 化学的酸素要求量            | 90                   | mg／L     | 14   | 9.7  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 浮遊物質量               | 60                   | mg／L     | 13   | 13   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)   | 5                    | mg／L     | <0.5 | <0.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| カドミウム及びその化合物        | 0.03                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 1回／年 |
| シアン化合物              | 1                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 有機燐化合物              | 1                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 鉛及びその化合物            | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 六価クロム化合物            | 0.5                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 砒素及びその化合物           | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 総水銀                 | 0.005                | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| アルキル水銀              | 不検出                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| PCB                 | 0.003                | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| トリクロロエチレン           | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| テトラクロロエチレン          | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ジクロロメタン             | 0.2                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 四塩化炭素               | 0.02                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,2-ジクロロエタン         | 0.04                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,1-ジクロロエチレン        | 1                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | 0.4                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | 3                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | 0.06                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,3-ジクロロプロペン        | 0.02                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ベンゼン                | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| チウラム                | 0.06                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| シマジン                | 0.03                 | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| チオベンカルブ             | 0.2                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| セレン及びその化合物          | 0.1                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1,4-ジオキサン           | 0.5                  | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 硝酸性窒素               | 合計:200 <sup>※1</sup> | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 亜硝酸性窒素              |                      | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| アンモニア性窒素            |                      | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ふっ素                 | 海域:15                | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ほう素                 | 海域:230               | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| フェノール類含有量           | 5                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 銅含有量                | 3                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 亜鉛含有量               | 2                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 溶解性鉄含有量             | 10                   | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 溶解性マンガン含有量          | 10                   | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| クロム含有量              | 2                    | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 大腸菌数                | 800                  | CFU/mL   | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油) | 30                   | mg／L     | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| ダイオキシン類濃度           | 10                   | pg-TEQ/L | —    | —    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |

※1 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量