

[illegible][illegible][illegible]

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所(汚泥)

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
水素イオン濃度	海域:5.0~9.0	—	7.1	7.2											1回/月
化学的酸素要求量	90	mg/L	1.7	2.2											
浮遊物質量	60	mg/L	1	5											
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5	mg/L	<0.5	<0.5											
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/L	—	—											1回/年
シアン化合物	1	mg/L	—	—											
有機燐化合物	1	mg/L	—	—											
鉛及びその化合物	0.1	mg/L	—	—											
六価クロム化合物	0.2	mg/L	—	—											
砒素及びその化合物	0.1	mg/L	—	—											
総水銀	0.005	mg/L	—	—											
アルキル水銀	不検出	mg/L	—	—											
PCB	0.003	mg/L	—	—											
トリクロロエチレン	0.1	mg/L	—	—											
テトラクロロエチレン	0.1	mg/L	—	—											
ジクロロメタン	0.2	mg/L	—	—											
四塩化炭素	0.02	mg/L	—	—											
1,2-ジクロロエタン	0.04	mg/L	—	—											
1,1-ジクロロエチレン	1	mg/L	—	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg/L	—	—											
1,1,1-トリクロロエタン	3	mg/L	—	—											
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg/L	—	—											
1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg/L	—	—											
ベンゼン	0.1	mg/L	—	—											
チウラム	0.06	mg/L	—	—											
シマジン	0.03	mg/L	—	—											
チオベンカルブ	0.2	mg/L	—	—											
セレン及びその化合物	0.1	mg/L	—	—											
1,4-ジオキサン	0.5	mg/L	—	—											
硝酸性窒素	合計:200 ^{※1}	mg/L	—	—											
亜硝酸性窒素		mg/L	—	—											
アンモニア性窒素		mg/L	—	—											
ふっ素	海域:15	mg/L	—	—											
ほう素	海域:230	mg/L	—	—											
フェノール類含有量	5	mg/L	—	—											
銅含有量	3	mg/L	—	—											
亜鉛含有量	2	mg/L	—	—											
溶解性鉄含有量	10	mg/L	—	—											
溶解性マンガン含有量	10	mg/L	—	—											
クロム含有量	2	mg/L	—	—											
大腸菌数	800	CFU/mL	—	—											
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30	mg/L	—	—											
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/L	—	—											

※1 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量

[illegible][illegible]

周縁水No. 4(F観測井戸)	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	-	mg/L	3,300	3,000											1回／月
電気伝導率	-	mS/m	970	980											
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	-	-											
シアン化合物	不検出	mg/L	-	-											
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	-	-											
六価クロム化合物	0.02	mg/L	-	-											
砒素及びその化合物	0.01	mg/L	-	-											
総水銀	0.0005	mg/L	-	-											
アルキル水銀	不検出	mg/L	-	-											
PCB	不検出	mg/L	-	-											
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	-	-											
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	-	-											
ジクロロメタン	0.02	mg/L	-	-											
四塩化炭素	0.002	mg/L	-	-											
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L	-	-											
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L	-	-											
1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	-	-											
1,1,1-トリクロロエタン	1	mg/L	-	-											
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	mg/L	-	-											
1,3-ジクロロプロパン	0.002	mg/L	-	-											
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	-	-											
クロロエチレン	0.002	mg/L	-	-											
ベンゼン	0.01	mg/L	-	-											
チウラム	0.006	mg/L	-	-											
シマジン	0.003	mg/L	-	-											
チオベンカルブ	0.02	mg/L	-	-											
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	-	-											
ダイオキシンの類濃度	1	pg-TEQ/L	-	-											
周縁水No. 5(G観測井戸)	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	-	mg/L	3,400	3,300											1回／月
電気伝導率	-	mS/m	1,100	860											
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	-	-											
シアン化合物	不検出	mg/L	-	-											
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	-	-											
六価クロム化合物	0.02	mg/L	-	-											
砒素及びその化合物	0.01	mg/L	-	-											
総水銀	0.0005	mg/L	-	-											
アルキル水銀	不検出	mg/L	-	-											
PCB	不検出	mg/L	-	-											
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	-	-											
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	-	-											
ジクロロメタン	0.02	mg/L	-	-											
四塩化炭素	0.002	mg/L	-	-											
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L	-	-											
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L	-	-				</							

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所(石炭灰)

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定周期
水素イオン濃度	海域:5.0~9.0	—	7.3	7.4											1回／月
化学的酸素要求量	90	mg／L	14	9.1											
浮遊物質	60	mg／L	20	5											
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5	mg／L	<0.5	<0.5											
カドミウム及びその化合物	0.03	mg／L	—	—											1回／年
シアン化合物	1	mg／L	—	—											
有機燐化合物	1	mg／L	—	—											
鉛及びその化合物	0.1	mg／L	—	—											
六価クロム化合物	0.2	mg／L	—	—											
砒素及びその化合物	0.1	mg／L	—	—											
総水銀	0.005	mg／L	—	—											
アルキル水銀	不検出	mg／L	—	—											
PCB	0.003	mg／L	—	—											
トリクロロエチレン	0.1	mg／L	—	—											
テトラクロロエチレン	0.1	mg／L	—	—											
ジクロロメタン	0.2	mg／L	—	—											
四塩化炭素	0.02	mg／L	—	—											
1,2-ジクロロエタン	0.04	mg／L	—	—											
1,1-ジクロロエチレン	1	mg／L	—	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg／L	—	—											
1,1,1-トリクロロエタン	3	mg／L	—	—											
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg／L	—	—											
1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg／L	—	—											
ベンゼン	0.1	mg／L	—	—											
チウラム	0.06	mg／L	—	—											
シマジン	0.03	mg／L	—	—											
チオベンカルブ	0.2	mg／L	—	—											
セレン及びその化合物	0.1	mg／L	—	—											
1,4-ジオキサン	0.5	mg／L	—	—											
硝酸性窒素	合計:200 ^{※1}	mg／L	—	—											
亜硝酸性窒素		mg／L	—	—											
アンモニア性窒素		mg／L	—	—											
ふっ素	海域:15	mg／L	—	—											
ほう素	海域:230	mg／L	—	—											
フェノール類含有量	5	mg／L	—	—											
銅含有量	3	mg／L	—	—											
亜鉛含有量	2	mg／L	—	—											
溶解性鉄含有量	10	mg／L	—	—											
溶解性マンガン含有量	10	mg／L	—	—											
クロム含有量	2	mg／L	—	—											
大腸菌数	800	CFU/mL	—	—											
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30	mg／L	—	—											
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/L	—	—											

※1 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量