

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山火力発電所

[illegible][illegible]

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山火力発電所

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
水素イオン濃度	海域:5.0~9.0	—	6.8 6.8	6.9 7.0	7.0 7.0	6.8 7.0									2回／月
化学的酸素要求量	90	mg／L	2.5 1.0	2.4 5.0	2.0 1.8	3.5 3.7									
浮遊物質量	60	mg／L	2 不検出	2 2	1 1	1 1									
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5	mg／L	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出									
カドミウム及びその化合物	0.03	mg／L	—	—	—										1回／年
シアン化合物	1	mg／L	—	—	—										
有機燐化合物	1	mg／L	—	—	—										
鉛及びその化合物	0.1	mg／L	—	—	—										
六価クロム化合物	0.2	mg／L	—	—	—										
砒素及びその化合物	0.1	mg／L	—	—	—										
総水銀	0.005	mg／L	—	—	—										
アルキル水銀	不検出	mg／L	—	—	—										
PCB	0.003	mg／L	—	—	—										
トリクロエチレン	0.1	mg／L	—	—	—										
テトラクロエチレン	0.1	mg／L	—	—	—										
ジクロメタン	0.2	mg／L	—	—	—										
四塩化炭素	0.02	mg／L	—	—	—										
1,2-ジクロエタン	0.04	mg／L	—	—	—										
1,1-ジクロエチレン	1	mg／L	—	—	—										
シス-1,2-ジクロエチレン	0.4	mg／L	—	—	—										
1,1,1-トリクロエタン	3	mg／L	—	—	—										
1,1,2-トリクロエタン	0.06	mg／L	—	—	—										
1,3-ジクロプロペン	0.02	mg／L	—	—	—										
ベンゼン	0.1	mg／L	—	—	—										
チウラム	0.06	mg／L	—	—	—										
シマジン	0.03	mg／L	—	—	—										
チオベンカルブ	0.2	mg／L	—	—	—										
セレン及びその化合物	0.1	mg／L	—	—	—										
1,4-ジオキサン	0.5	mg／L	—	—	—										
硝酸性窒素	※1 合計:200	mg／L	—	—	—										
亜硝酸性窒素		mg／L	—	—	—										
アンモニア性窒素		mg／L	—	—	—										
ふっ素	海域:15	mg／L	—	—	—										
ほう素	海域:230	mg／L	—	—	—										
フェノール類含有量	5	mg／L	—	—	—										
銅含有量	3	mg／L	—	—	—										
亜鉛含有量	2	mg／L	—	—	—										
溶解性鉄含有量	10	mg／L	—	—	—										
溶解性マンガン含有量	10	mg／L	—	—	—										
クロム含有量	2	mg／L	—	—	—										
大腸菌数	800	CFU/mL	—	—	—										
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30	mg／L	—	—	—										
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/L	—	—	—										

※は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量
「不検出」とは、定量下限を下回ることをいう。