

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所(汚泥)

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
水素イオン濃度	海域:5.0~9.0	—	7.1	7.2	7.2	7.0									1回/月
化学的酸素要求量	90	mg/L	1.7	2.2	3.6	3.2									
浮遊物質量	60	mg/L	1	5	3	5									
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/L	—	—	—	—									1回/年
シアン化合物	1	mg/L	—	—	—	—									
有機燐化合物	1	mg/L	—	—	—	—									
鉛及びその化合物	0.1	mg/L	—	—	—	—									
六価クロム化合物	0.2	mg/L	—	—	—	—									
砒素及びその化合物	0.1	mg/L	—	—	—	—									
総水銀	0.005	mg/L	—	—	—	—									
アルキル水銀	不検出	mg/L	—	—	—	—									
PCB	0.003	mg/L	—	—	—	—									
トリクロロエチレン	0.1	mg/L	—	—	—	—									
テトラクロロエチレン	0.1	mg/L	—	—	—	—									
ジクロロメタン	0.2	mg/L	—	—	—	—									
四塩化炭素	0.02	mg/L	—	—	—	—									
1,2-ジクロロエタン	0.04	mg/L	—	—	—	—									
1,1-ジクロロエチレン	1	mg/L	—	—	—	—									
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg/L	—	—	—	—									
1,1,1-トリクロロエタン	3	mg/L	—	—	—	—									
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg/L	—	—	—	—									
1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg/L	—	—	—	—									
ベンゼン	0.1	mg/L	—	—	—	—									
チウラム	0.06	mg/L	—	—	—	—									
シマジン	0.03	mg/L	—	—	—	—									
チオベンカルブ	0.2	mg/L	—	—	—	—									
セレン及びその化合物	0.1	mg/L	—	—	—	—									
1,4-ジオキサン	0.5	mg/L	—	—	—	—									
硝酸性窒素	合計:200 ^{※1}	mg/L	—	—	—	—									
亜硝酸性窒素		mg/L	—	—	—	—									
アンモニア性窒素		mg/L	—	—	—	—									
ふっ素	海域:15	mg/L	—	—	—	—									
ほう素	海域:230	mg/L	—	—	—	—									
フェノール類含有量	5	mg/L	—	—	—	—									
銅含有量	3	mg/L	—	—	—	—									
亜鉛含有量	2	mg/L	—	—	—	—									
溶解性鉄含有量	10	mg/L	—	—	—	—									
溶解性マンガン含有量	10	mg/L	—	—	—	—									
クロム含有量	2	mg/L	—	—	—	—									
大腸菌数	800	CFU/mL	—	—	—	—									
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30	mg/L	—	—	—	—									
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/L	—	—	—	—									

※1 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所(石炭灰)

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定周期
水素イオン濃度	海域:5.0~9.0	—	7.3	7.4	7.2	7.4									1回／月
化学的酸素要求量	90	mg／L	14	9.1	7.4	6.6									
浮遊物質量	60	mg／L	20	5	2	1									
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5	mg／L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
カドミウム及びその化合物	0.03	mg／L	—	—	—	—									1回／年
シアン化合物	1	mg／L	—	—	—	—									
有機燐化合物	1	mg／L	—	—	—	—									
鉛及びその化合物	0.1	mg／L	—	—	—	—									
六価クロム化合物	0.2	mg／L	—	—	—	—									
砒素及びその化合物	0.1	mg／L	—	—	—	—									
総水銀	0.005	mg／L	—	—	—	—									
アルキル水銀	不検出	mg／L	—	—	—	—									
PCB	0.003	mg／L	—	—	—	—									
トリクロロエチレン	0.1	mg／L	—	—	—	—									
テトラクロロエチレン	0.1	mg／L	—	—	—	—									
ジクロロメタン	0.2	mg／L	—	—	—	—									
四塩化炭素	0.02	mg／L	—	—	—	—									
1,2-ジクロロエタン	0.04	mg／L	—	—	—	—									
1,1-ジクロロエチレン	1	mg／L	—	—	—	—									
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg／L	—	—	—	—									
1,1,1-トリクロロエタン	3	mg／L	—	—	—	—									
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg／L	—	—	—	—									
1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg／L	—	—	—	—									
ベンゼン	0.1	mg／L	—	—	—	—									
チウラム	0.06	mg／L	—	—	—	—									
シマジン	0.03	mg／L	—	—	—	—									
チオベンカルブ	0.2	mg／L	—	—	—	—									
セレン及びその化合物	0.1	mg／L	—	—	—	—									
1,4-ジオキサン	0.5	mg／L	—	—	—	—									
硝酸性窒素	合計:200 ^{※1}	mg／L	—	—	—	—									
亜硝酸性窒素		mg／L	—	—	—	—									
アンモニア性窒素		mg／L	—	—	—	—									
ふっ素	海域:15	mg／L	—	—	—	—									
ほう素	海域:230	mg／L	—	—	—	—									
フェノール類含有量	5	mg／L	—	—	—	—									
銅含有量	3	mg／L	—	—	—	—									
亜鉛含有量	2	mg／L	—	—	—	—									
溶解性鉄含有量	10	mg／L	—	—	—	—									
溶解性マンガン含有量	10	mg／L	—	—	—	—									
クロム含有量	2	mg／L	—	—	—	—									
大腸菌数	800	CFU/mL	—	—	—	—									
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30	mg／L	—	—	—	—									
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/L	—	—	—	—									

※1 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量