北陸電力株式会社

2026年度　管理型最終処分場　維持管理の状況に関する情報

福井火力発電所

周縁水No. 1	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	34	38	40	40									1回／月
電気伝導率	－	mS／m	19.1	20.9	20.7	22.7									
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	<0.001	－	－									4回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	<0.1	－	－									
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	－									
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	<0.005	－	－									
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	－									
総水銀	0.0005	mg／L	－	<0.0005	－	－									
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－									1回／年
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－									
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－									
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－									
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－									
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－									
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－									
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－									
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－									
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－									
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－									
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－									
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－									
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－									
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－									
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－									
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－									
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－									
銅含有量	－	mg／L	－	－	－	－									
亜鉛含有量	－	mg／L	－	－	－	－									
溶解性鉄含有量	－	mg／L	－	－	－	－									
溶解性マンガン含有量	－	mg／L	－	－	－	－									

周縁水No. 2	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	71	55	65	70									1回／月
電気伝導率	－	mS／m	36.4	28.2	36.3	36.8									
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	<0.001	－	－									4回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	<0.1	－	－									
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	－									
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	<0.005	－	－									
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	－									
総水銀	0.0005	mg／L	－	<0.0005	－	－									
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－									1回／年
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－									
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－									
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－									
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－									
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－									
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－									
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－									
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－									
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－									
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－									
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－									
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－									
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－									
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－									
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－									
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－									
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－									
銅含有量	－	mg／L	－	－	－	－									
亜鉛含有量	－	mg／L	－	－	－	－									
溶解性鉄含有量	－	mg／L	－	－	－	－									
溶解性マンガン含有量	－	mg／L	－	－	－	－									