北陸電力株式会社

2026年度　管理型最終処分場　維持管理の状況に関する情報

富山火力発電所

周縁水No. 1	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	2.0	4.0	1.5	9.5	10	7.0							1回／月
電気伝導率	－	mS／m	5.1	5.1	5.4	6.9	6.3	5.1							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							1回／年
全シアン	不検出	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	0.058	－	－							

周縁水No. 2	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	3.0	5.0	4.5	12	12	9.0							1回／月
電気伝導率	－	mS／m	7.3	7.2	7.7	9.4	10	8.6							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	0.058	－	－							

北陸電力株式会社

2026年度　管理型最終処分場　維持管理の状況に関する情報

富山火力発電所

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
水素イオン濃度	海域：5.0～9.0	ー	6.8　6.8	6.9　7.0	7.0　7.0	6.8　7.0	7.1　7.1	7.0　7.2							
化学的酸素要求量	90	mg／L	2.5　1.0	2.4　5.0	2.0　1.8	3.5　3.7	0.7　1.4	2.8　2.0							2回／月
浮遊物質量	60	mg／L	2　不検出	2　2	1　1	1　1	1　2	3　1							
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油）	5	mg／L	不検出　不検出	不検出　不検出	不検出　不検出	不検出　不検出	不検出　不検出	不検出　不検出							
カドミウム及びその化合物	0.03	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							1回／年
シアン化合物	1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
有機燐化合物	1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
鉛及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
六価クロム化合物	0.2	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
砒素及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
総水銀	0.005	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
PCB	0.003	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
四塩化炭素	0.02	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ベンゼン	0.1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
チウラム	0.06	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
シマジン	0.03	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
チオベンカルブ	0.2	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
セレン及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
硝酸性窒素	合計：200 ※1	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
亜硝酸性窒素		mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
アンモニア性窒素		mg／L	－	－	－	29	－	－							
ふっ素	海域：15	mg／L	－	－	－	0.2	－	－							
ほう素	海域：230	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
フェノール類含有量	5	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
銅含有量	3	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
亜鉛含有量	2	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
溶解性鉄含有量	10	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
溶解性マンガン含有量	10	mg／L	－	－	－	0.1	－	－							
クロム含有量	2	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
大腸菌数	800	CFU／mL	－	－	－	不検出	－	－							
n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油）	30	mg／L	－	－	－	不検出	－	－							
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ／L	－	－	－	0.000060	－	－							

※は，アンモニア性窒素に0．4を乗じたもの，硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量

「不検出」とは，定量下限を下回ることをいう。