北陸電力株式会社

2026年度　管理型最終処分場　維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所（汚泥）

周縁水No. 1（A観測井戸）	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	―	mg／L	26	28	28	26	22	22							1回／月
電気伝導率	―	mS／m	82	82	82	82	80	81							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.16	－							

周縁水No. 2（B観測井戸）	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	―	mg／L	120	110	110	110	110	120							1回／月
電気伝導率	―	mS／m	110	98	99	100	100	100							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							

周縁水No. 3（C観測井戸）	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
塩化物イオン濃度	―	mg／L	20	25	18	12	15	17							1回／月
電気伝導率	―	mS／m	50	49	50	50	51	51							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.058	－							

北陸電力株式会社

2026年度　管理型最終処分場　維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所（汚泥）

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
水素イオン濃度	海域：5.0～9.0	－	7.1	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2							
化学的酸素要求量	90	mg／L	1.7	2.2	3.6	3.2	2.0	3.6							1回／月
浮遊物質量	60	mg／L	1	5	3	5	1	4							
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油）	5	mg／L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
カドミウム及びその化合物	0.03	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シアン化合物	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
有機燐化合物	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
チウラム	0.06	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.03	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5	mg／L	－	－	－	－	－	－							
硝酸性窒素	合計：200※1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
亜硝酸性窒素		mg／L	－	－	－	－	－	－							
アンモニア性窒素		mg／L	－	－	－	－	－	－							
ふっ素	海域：15	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ほう素	海域：230	mg／L	－	－	－	－	－	－							
フェノール類含有量	5	mg／L	－	－	－	－	－	－							
銅含有量	3	mg／L	－	－	－	－	－	－							
亜鉛含有量	2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
溶解性鉄含有量	10	mg／L	－	－	－	－	－	－							
溶解性マンガン含有量	10	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロム含有量	2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
大腸菌数	800	CFU/mL	－	－	－	－	－	－							
n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油）	30	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.000045	－							

※1　アンモニア性窒素に0．4を乗じたもの，硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量

北陸電力株式会社

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所(石炭灰)

周縁水No. 1(C観測井戸)	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	―	mg／L	15	15	16	14	13	13							1回／月
電気伝導率	―	mS／m	38	39	41	43	44	46							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.059	－							

周縁水No. 2(D観測井戸)	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	―	mg／L	14	15	15	11	9	10							1回／月
電気伝導率	―	mS／m	35	36	37	37	35	37							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							

周縁水No. 3(E観測井戸)	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
塩化物イオン濃度	―	mg／L	15	14	17	11	11	10							1回／月
電気伝導率	―	mS／m	23	24	25	26	24	25							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.06	－							

北陸電力株式会社

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所（石炭灰）

周縁水No. 4（F観測井戸）	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	―	mg／L	3,300	3,000	3,300	3,500	3,500	4,500							1回／月
電気伝導率	―	mS／m	970	980	1,000	1,100	1,100	1,200							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.058	－							

周縁水No. 5（G観測井戸）	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	―	mg／L	3,400	3,300	3,600	3,900	3,900	3,200							1回／月
電気伝導率	―	mS／m	1,100	860	1,200	1,200	1,200	1,000							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.059	－							

北陸電力株式会社

2026年度　管理型最終処分場　維持管理の状況に関する情報

富山新港火力発電所（石炭灰）

放流水	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定周期
水素イオン濃度	海域：5.0～9.0	－	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5	7.5							
化学的酸素要求量	90	mg／L	14	9.1	7.4	6.6	13	8.0							1回／月
浮遊物質量	60	mg／L	20	5	2	1	12	3							
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油）	5	mg／L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
カドミウム及びその化合物	0.03	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シアン化合物	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
有機燐化合物	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	0.2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
砒素及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
総水銀	0.005	mg／L	－	－	－	－	－	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	－	－							
PCB	0.003	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ベンゼン	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							1回／年
チウラム	0.06	mg／L	－	－	－	－	－	－							
シマジン	0.03	mg／L	－	－	－	－	－	－							
チオベンカルブ	0.2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	0.1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5	mg／L	－	－	－	－	－	－							
硝酸性窒素	合計：200※1	mg／L	－	－	－	－	－	－							
亜硝酸性窒素		mg／L	－	－	－	－	－	－							
アンモニア性窒素		mg／L	－	－	－	－	－	－							
ふっ素	海域：15	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ほう素	海域：230	mg／L	－	－	－	－	－	－							
フェノール類含有量	5	mg／L	－	－	－	－	－	－							
銅含有量	3	mg／L	－	－	－	－	－	－							
亜鉛含有量	2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
溶解性鉄含有量	10	mg／L	－	－	－	－	－	－							
溶解性マンガン含有量	10	mg／L	－	－	－	－	－	－							
クロム含有量	2	mg／L	－	－	－	－	－	－							
大腸菌数	800	CFU/mL	－	－	－	－	－	－							
n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油）	30	mg／L	－	－	－	－	－	－							
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.0014	－							

※1　アンモニア性窒素に0．4を乗じたもの，硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量