北陸電力株式会社

2026年度 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

福井火力発電所

周縁水No. 1	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	34	38	40	40	43	28							1回／月
電気伝導率	－	mS／m	19.1	20.9	20.7	22.7	20.6	19.6							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							4回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	<0.1	－	－	<0.1	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－							1回／年
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	<0.0004	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	<0.004	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	<0.0006	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	<0.0006	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	<0.0003	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	<0.005	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.059	－							
銅含有量	－	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－							
亜鉛含有量	－	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－							
溶解性鉄含有量	－	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－							
溶解性マンガン含有量	－	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－							

周縁水No. 2	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	71	55	65	70	50	24							1回／月
電気伝導率	－	mS／m	36.4	28.2	36.3	36.8	29.6	18.5							
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							4回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	<0.1	－	－	<0.1	－							
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－							
六価クロム化合物	0.02	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－							
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－							
総水銀	0.0005	mg／L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－							1回／年
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	－	<0.0004	－							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	－	<0.004	－							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	－	<0.0006	－							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－							
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－							
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	－	<0.0006	－							
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	－	<0.0003	－							
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	－	<0.005	－							
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－							
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－							
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	－	0.058	－							
銅含有量	－	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－							
亜鉛含有量	－	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－							
溶解性鉄含有量	－	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－							
溶解性マンガン含有量	－	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－							