北陸電力株式会社

2020年度　管理型最終処分場　維持管理の状況に関する情報

福井火力発電所

周縁水No. 1	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	45	43	50	48	35	38	38	33	38	33	43	40	1回／月
電気伝導率	－	mS／m	29.2	29.4	28.2	28.1	24.4	23.7	24.7	25.4	24.6	21.2	22.3	22.4	
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	4回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
六価クロム化合物	0.05	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
総水銀	0.0005	mg／L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	1回／年
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	0.00048	－	－	－	－	－	－	－	－	
銅含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
亜鉛含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶解性鉄含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶解性マンガン含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	

周縁水No. 2	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	98	108	110	93	53	53	40	43	45	120	93	70	1回／月
電気伝導率	－	mS／m	51.5	54.7	55.0	38.9	32.9	34.9	29.5	35.4	37.7	50.1	51.3	48.9	
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	4回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
六価クロム化合物	0.05	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
総水銀	0.0005	mg／L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	1回／年
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	0.00019	－	－	－	－	－	－	－	－	
銅含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
亜鉛含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶解性鉄含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶解性マンガン含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	