

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力制御を指示しました。
これは、北陸エリアの需給バランス想定において、火力機抑制などの回避措置を行ったとしてもなお、電気の供給量が需要量等(エリア需要予想、連系線運用容量)を上回ることが見込まれたためです。

対象エリア:北陸エリア
2025年度実績
[2025 年 04 月 28 日現在] [万kW]

通し番号		1		2		3			
出力制御指示内容	発 信 日	4月19日(土) 17時頃 (前日指示)	4月20日(日) 実績 (速報値)	4月24日(木) 17時頃 (前日指示)	4月25日(金) 実績 (速報値)	4月25日(金) 17時頃 (前日指示)	4月26日(土) 実績 (速報値)		
	再エネ出力制御期間	4/20(日) 11:00～14:30	4/20(日) 11:00～14:30	4/25(金) 10:30～15:00	4/25(金) 10:30～15:00	4/26(土) 8:00～16:00	4/26(土) 8:00～16:00		
	最大余剰電力発生時刻	13時30分 ∟ 14時00分	13時30分 ∟ 14時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	13時00分 13時30分		
	バイオマス出力制御量 ^(注1)	0	1	0	1	0	1		
	太陽光・風力出力制御量 ^(注2)	0 ※～15	出力制御無し	0 ※～18	出力制御無し	1 ※～10	3		
予想需給状況 (注7)	エリア需要 ^(注3) ① 揚水運転 ^(注4) ② 域外送電 ^(注5) ③ 小 計	213	226	277	290	233	245		
		0	0	0	0	12	12		
		41	101	51	55	53	52		
		254	327	328	345	298	309		
	供給力 ^(注6) ④ (再掲)太陽光・風力・ バイオマス出力	269	328	346	346	308	313		
		76	42	132	116	136	134		
	太陽光・風力・バイオマス 出力制御必要量 (⑤=④-①-②-③) ⑤	15	1 (バイオマスのみ)	18	1 (バイオマスのみ)	10	4		

(注1)専焼および地域資源を対象とする
(注2)最新の太陽光・風力設備量に基づき都度算定
(注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)最大誤差相当を考慮した予想需給状況(当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ)
※ オフライン制御で確保する制御量

【特記事項】
・実績(速報)は制御量最大となる時間帯(出力制御がない場合は前日指示時間帯)
・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
 オンライン制御で対応
・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある