

本日発生した瞬時電圧低下について

2022年12月15日
北陸電力送配電株式会社

本日（12月15日）、9時45分頃に当社加賀変電所構内で短絡事故が発生し、北陸エリア※¹において、瞬時電圧低下※²が発生しました。

事故の原因については、現在調査中です。

北陸エリアで電気をお使いの皆さま、小売電気事業者の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

以 上

※1 北陸エリア

富山県、石川県、福井県（一部を除く）、岐阜県の一部

※2 瞬時電圧低下

停電を伴わない瞬時的な電圧低下