

（お知らせ）広域需給調整の中断について

2025年11月10日
北陸電力送配電株式会社

当社システムの作業延長に起因し、2025 年 11 月 7 日に北陸エリアにて広域需給調整の中断が発生しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2025 年 11 月 7 日 20 時 00 分

2. 復旧日時

2025 年 11 月 7 日 21 時 00 分

3. 原因

中央給電指令所のシステム作業の延長

（当初の作業予定時間は 2025 年 11 月 7 日 18 時 00 分から 20 時 00 分）

4. 需給調整市場における広域的な取引への影響

無し

5. 調整力の限界的な kWh 価格がインバランス料金単価に用いられない期間

2025 年 11 月 7 日 20 時 00 分から 21 時 00 分

以 上