

【留意事項】

- (1) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。  
 ※1 1回線送電線のため1回線設備容量を記載  
 ※2 1回線故障時の電源抑制や系統切替を前提に時間を限定して使用できる設計上の熱容量を考慮
- (2) 空容量は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、空容量が変更となる場合があります。
- (3) 原則として熱容量に基づく空容量を記載しております。その他の要因（電圧や系統安定度など）で連系制約が発生する場合があります。
- (4) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可否が変更となる場合があります。適用不可の場合の理由は以下のとおりです。  
 #1 基幹系ループ系統のため  
 #2 1回線送電線のため
- (5) N-1電制適用可能欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量（上位系考慮なし）の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
- (6) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
- (7) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
- (8) 既設電源アクセス線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、系統アクセス検討の中でお示しします。  
 ※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。  
<https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm>
- (9) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開していません。
- (10) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
- (11) 平常時出力制御が必要とならざる設備は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、当該設備を記載しております。  
 \* [https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330\\_souteichoryu\\_gourika\\_shiryu.html](https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryu.html)

2023年11月6日 更新

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回数	設備容量 (100%×回数)	運用容量値 (MW)	運用容量制約要因	空容量(MW)		N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量 (MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御が必要となる設備		備考
							当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
T001		66	1			熱容量	5	0			有り	-	H104.H105.H012.T002.T006.T012	◇
T002	青海線(青海)	66	2	82	66	熱容量	0	0	可	15	有り	対象	H104.H105.H012.T006.T012	※2
T003	境川線	66	1	21	21	熱容量	8	0	不可 #2	-	有り	-	H104.H105.H012.T006.T012	※1
T004		66	1			熱容量	2	0			有り	-	H104.H105.H012.T006.T012	◇
T005		66	1			熱容量	31	0			有り	-	H104.H105.H012.T006.T012	◇
T006	青海線(黒東二)	66	2	124	96	熱容量	0	0	可	13	有り	対象	H104.H105.H012.T012	※2
T007	泊支線	66	2	89	44	熱容量	44	0	可	45	有り	-	H104.H105.H012.T006.T012	◇
T008		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104.H105.H012.T006.T012	◇
T009	入善線	66	2	134	67	熱容量	62	0	可	67	有り	-	H104.H105.H012.T012	◇
T010		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104.H105.H012.T012	◇
T011		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104.H105.H012.T012	◇
T012	黒部線	66	2	150	118	熱容量	0	0	可	18	有り	対象	H104.H105.H012	※2
T013		66	2			熱容量	48	0			有り	-	H104.H105.H012.T012	◇
T014		66	2			熱容量	48	0			有り	-	H104.H105.H012.T012	◇
T015		66	1			熱容量	68	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T016		66	1			熱容量	63	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T017	黒部桜井線	66	2	246	123	熱容量	123	0	不可 #2	-	有り	-	H104.H105.H012	◇
T018		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T019		66	1			熱容量	51	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T020	桜井線	66	2	301	150	熱容量	150	0	可	151	有り	-	H104.H105.H012	◇
T021	宇奈月支線	66	2	83	41	熱容量	40	0	可	42	有り	-	H104.H105.H012	◇
T022	愛本線	66	2	83	41	熱容量	33	0	可	42	有り	-	H104.H105.H012	◇
T023	黒西第一支線	66	2	41	21	熱容量	14	0	可	20	有り	-	H104.H105.H012	◇
T024		66	1			熱容量	5	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T025		66	1			熱容量	31	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T026	江口魚津線	66	2	150	75	熱容量	75	0	可	75	有り	-	H104.H105.H012	◇
T028	江口滑川線	66	2	150	75	熱容量	75	0	可	75	有り	-	H104.H105.H012	◇
T029		66	1			熱容量	48	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T030		66	2			熱容量	34	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T031		66	1			熱容量	45	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T032	東滑川支線	66	2	124	62	熱容量	62	0	可	62	有り	-	H104.H105.H012	◇
T033		66	2			熱容量	48	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T034	片貝線(里)	66	2	96	70	熱容量	12	0	可	26	有り	-	H104.H105.H012	※2
T035	六郎丸支線	66	1	99	99	熱容量	99	0	不可 #2	-	有り	-	H104.H105.H012	※1
T036	青柳線	66	1	99	99	熱容量	99	0	不可 #2	-	有り	-	H104.H105.H012	※1
T037	天神山支線	66	1	99	99	熱容量	99	0	不可 #2	-	有り	-	H104.H105.H012	※1
T038	片貝線(山)	66	2	96	70	熱容量	12	0	可	26	有り	-	H104.H105.H012	※2
T039		66	2			熱容量	14	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T040		66	2			熱容量	5	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T041	片貝第四線	66	2	60	42	熱容量	8	0	可	18	有り	-	H104.H105.H012	※2
T042		66	1			熱容量	4	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T043		66	1			熱容量	2	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T044	中新川線	66	2	130	99	熱容量	34	0	可	31	有り	-	H104.H105.H012	※2
T045	早月第一支線	66	1	30	30	熱容量	19	0	不可 #2	-	有り	-	H104.H105.H012	※1
T046	伊折線	66	2	74	51	熱容量	0	0	可	21	有り	対象	H104.H105.H012	※2
T047	白萩線	66	1	32	32	熱容量	2	0	不可 #2	-	有り	-	H104.H105.H012.T046	※1
T048		66	1			熱容量	36	0			有り	-	H104.H105.H012.T046	◇
T049		66	1			熱容量	9	0			有り	-	H104.H105.H012.T046	◇
T050	海岸線	66	2	150	119	熱容量	52	0	可	31	有り	-	H104.H105.H012	※2
T051	高月支線	66	2	124	62	熱容量	62	0	可	62	有り	-	H104.H105.H012	◇
T052	新寺田線	66	2	413	305	熱容量	291	0	可	108	有り	-	H104.H105.H012	※2
T053	上市線	66	2	96	48	熱容量	48	0	可	48	有り	-	H104.H105.H012	◇
T054	五百石線	66	2	96	48	熱容量	45	0	可	48	有り	-	H104.H105.H012	◇
T055	上市川線	22	1	10	10	熱容量	0	0	不可 #2	-	有り	対象	H104.H105.H012	※1
T056		22	1			熱容量	9	0			有り	-	H104.H105.H012.T055	◇
T057		22	1			熱容量	10	0			有り	-	H104.H105.H012.T055	◇
T058		22	1			熱容量	10	0			有り	-	H104.H105.H012.T055	◇
T059		22	1			熱容量	10	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T060		66	2			熱容量	63	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T061		66	1			熱容量	48	0			有り	-	H104.H105.H012	◇
T062	水橋線	66	2	150	75	熱容量	75	0	可	75	有り	-	H104.H105.H012	◇
T063	水橋支線	66	2	83	41	熱容量	41	0	可	42	有り	-	H104.H105.H012	◇
T064	中央富山線	66	2	219	188	熱容量	50	0	可	31	有り	-	H104.H105	※2
T065		66	2			熱容量	75	0			有り	-	H104.H105	◇
T066	第二海岸線	66	2	219	109	熱容量	109	0	可	110	有り	-	H104.H105	◇
T067		66	1			熱容量	31	0			有り	-	H104.H105	◇
T068		66	1			熱容量	45	0			有り	-	H104.H105	◇
T069		66	1			熱容量	31	0			有り	-	H104.H105	◇
T070		66	1			熱容量	31	0			有り	-	H104.H105	◇
T071		66	1			熱容量	31	0			有り	-	H104.H105	◇
T072		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104.H105	◇
T073		66	1			熱容量	63	0			有り	-	H104.H105	◇
T074	針原線	66	2	150	75	熱容量	75	0	可	75	有り	-	H104.H105	◇
T075	針原広田線	66	2	61	31	熱容量	31	0	不可 #2	-	有り	-	H104.H105	◇
T076		66	2			熱容量	45	0			有り	-	H104.H105	◇

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数)	運用容量値 (MW)	運用容量制約要因	空容量(MW)		N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量 (MW)	平常時出力制約の可能性	平常時出力制約が必要となる設備		備考
							当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
T077		66	2			熱容量	45	0			有り	-	H104,H105	◇
T078	奥田中央線	66	2	218	173	熱容量	19	0	可	45	有り	-	H104,H105	※2
T079		22	1			熱容量	12	0			有り	-	H104,H105	◇
T080		22	1			熱容量	10	0			有り	-	H104,H105	◇
T081		22	1			熱容量	10	0			有り	-	H104,H105	◇
T082	奥田支線	66	2	218	188	熱容量	25	0	可	30	有り	-	H104,H105	※2
T083	真川線(里)	66	2	150	119	熱容量	0	0	可	10	有り	対象	H104,H105	※2
T084	常三支線	66	2	41	21	熱容量	6	0	可	20	有り	-	H104,H105,T083	
T085		66	2			熱容量	33	0			有り	-	H104,H105,T083	◇
T086	真川線(山)	66	2	150	118	熱容量	54	0	可	32	有り	-	H104,H105,T083	※2
T087	称名川第二線	66	1	41	41	熱容量	26	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,T083	※1
T088		66	1			熱容量	3	0			有り	-	H104,H105,T083	◇
T089	常一線	66	1	30	30	熱容量	15	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,T083	※1
T090	常願寺川線(里)	66	2	90	63	熱容量	1	0	可	27	有り	-	H104,H105,T083	※2
T091	熊野川支線	66	2	21	10	熱容量	0	0	不可 #2	-	有り	対象	H104,H105,T083	
T092		66	1			熱容量	16	0			有り	-	H104,H105,T083,T091	◇
T093	上滝線	66	1	21	21	熱容量	4	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,T083	※1
T094	常願寺川線(山)	66	2	96	70	熱容量	49	0	可	26	有り	-	H104,H105,H012	※2
T095	松ノ木支線	66	2	41	21	熱容量	12	0	可	20	有り	-	H104,H105,H012	
T096	小口川第一支線	66	2	90	63	熱容量	34	0	可	27	有り	-	H104,H105,H012	※2
T097	小口川支線	66	2	62	49	熱容量	28	0	可	13	有り	-	H104,H105,H012	※2
T098	小口川第二支線	66	2	41	21	熱容量	15	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,H012	
T099	有峰第三線	66	1	31	31	熱容量	11	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,H012	※1
T100	小見連絡線	66	2	70	35	熱容量	20	0	可	35	有り	-	H104,H105,T083	
T101	富山牛島線	66	2	312	250	熱容量	250	0	可	62	有り	-	H104,H105	※2
T102	中富山線	66	2	64	64	熱容量	64	0	可	0	有り	-	H104,H105	※2
T103	南富山中富山線	66	1	47	47	熱容量	47	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T104		66	2			熱容量	75	0			有り	-	H104,H105	◇
T105		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104,H105	◇
T106		66	1			熱容量	31	0			有り	-	H104,H105	◇
T107	城南線	66	2	69	35	熱容量	35	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	
T108	南富山線	66	2	328	216	熱容量	216	0	可	112	有り	-	H104,H105	※2
T109	東富山線	66	2	219	188	熱容量	188	0	可	31	有り	-	H104,H105	※2
T110		22	2			熱容量	19	0			有り	-	H104,H105	◇
T111		66	2			熱容量	47	0			有り	-	H104,H105	◇
T112	掛尾線	66	2	328	216	熱容量	216	0	可	112	有り	-	H104,H105	※2
T113	有沢線	66	2	150	118	熱容量	118	0	可	32	有り	-	H104,H105	※2
T114		66	2			熱容量	48	0			有り	-	H104,H105	◇
T115		66	2			熱容量	75	0			有り	-	H104,H105	◇
T116		66	1			熱容量	48	0			有り	-	H104,H105	◇
T117	五平定連絡線	66	2	96	48	熱容量	46	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	
T118	薄島八尾線	66	2	136	68	熱容量	68	0	可	68	有り	-	H104,H105	
T119	五平定線	66	2	150	118	熱容量	105	0	可	32	有り	-	H104,H105	※2
T120		66	1			熱容量	75	0			有り	-	H104,H105	◇
T121	大沢野線	66	2	218	188	熱容量	145	0	可	30	有り	-	H104,H105	※2
T122		66	2			熱容量	41	0			有り	-	H104,H105	◇
T123	神通第三線	66	1	21	21	熱容量	4	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T124		66	1			熱容量	13	0			有り	-	H104,H105	◇
T125	久姉須川線	66	1	31	31	熱容量	17	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T126		66	1			熱容量	1	0			有り	-	H104,H105	◇
T127		66	1			熱容量	6	0			有り	-	H104,H105	◇
T128		11	1			熱容量	1	0			有り	-	H104,H105	◇
T129	猪谷線	66	2	100	75	熱容量	0	0	可	25	有り	対象	H104,H105	※2
T130		66	1			熱容量	69	0			有り	-	H104,H105	◇
T131	神通第二線	66	2	90	45	熱容量	1	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	
T132	長棟川支線	66	2	62	31	熱容量	16	0	可	31	有り	-	H104,H105,T129	
T133		66	1			熱容量	10	0			有り	-	H104,H105,T129	◇
T134	新猪谷線	66	1	62	62	熱容量	25	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,T129	※1
T135	射水線	66	2	150	75	熱容量	61	0	可	75	有り	-	H104,H105	
T136	東射水支線	66	2	124	62	熱容量	53	0	可	62	有り	-	H104,H105	
T137		66	1			熱容量	31	0			有り	-	H104,H105	◇
T138	新堀支線	66	1	24	24	熱容量	24	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T139		66	1			熱容量	37	0			有り	-	H104,H105	◇
T140		66	1			熱容量	37	0			有り	-	H104,H105	◇
T141	射水新湊線	66	1	48	48	熱容量	48	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T142		66	1			熱容量	75	0			有り	-	H104,H105	◇
T143	塚原射水線	66	2	218	186	熱容量	178	0	可	32	有り	-	H104,H105	※2
T144	大門線	66	2	150	75	熱容量	75	0	可	75	有り	-	H104,H105	
T145	下条支線	66	2	150	75	熱容量	75	0	可	75	有り	-	H104,H105	
T146		66	2			熱容量	36	0			有り	-	H104,H105	◇
T147	庄川線	66	2	165	124	熱容量	103	0	可	41	有り	-	H104,H105	※2
T148		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104,H105	◇
T149	高岡支線	66	2	219	109	熱容量	109	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	
T150	南高岡支線	66	2	150	75	熱容量	45	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	
T151		66	2			熱容量	34	0			有り	-	H104,H105	◇
T152		66	2			熱容量	18	0			有り	-	H104,H105	◇
T153	大門戸出線	66	2	150	75	熱容量	75	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	
T154	伏木新湊線	66	1	48	48	熱容量	48	48	不可 #2	-	-	-	-	※1
T155		66	1			熱容量	48	48			-	-	-	◇
T156		66	1			熱容量	48	48			-	-	-	◇
T157	高岡線	66	2	150	119	熱容量	119	80	可	31	-	-	-	※2
T158		66	1			熱容量	41	41			-	-	-	◇
T159		22	1			熱容量	10	10			-	-	-	◇
T160		22	1			熱容量	12	12			-	-	-	◇
T161	水見線	66	2	150	75	熱容量	75	75	可	75	-	-	-	
T162	米島支線	66	2	125	63	熱容量	63	63	可	62	-	-	-	
T163	西高岡支線	66	2	100	50	熱容量	50	50	不可 #2	-	-	-	-	
T164		66	1			熱容量	50	50			-	-	-	◇
T165		66	1			熱容量	36	36			-	-	-	◇
T166	沖布支線	66	2	130	65	熱容量	65	65	可	65	-	-	-	
T167	早川線	66	2	218	188	熱容量	188	0	可	30	有り	-	H104,H105	※2
T168		66	1			熱容量	63	0			有り	-	H104,H105	◇
T169	早川佐加野線	66	1	41	41	熱容量	41	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T170	早川西高岡線	66	2	95	95	熱容量	95	0	可	0	有り	-	H104,H105	※2

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量 (MW)	平常時 出力制約の 可能性	平常時出力制約が 必要となりうる設備		備考
							当該設備	上位系等考 慮				当該設備	上位系設備	
T171	福岡線	66	2	150	75	熱容量	75	0	可	75	有り	-	H104,H105	
T172	矢部支線	66	1	75	75	熱容量	75	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T173	南福岡支線	66	2	328	216	熱容量	86	0	可	112	有り	-	H104,H105	※2
T174	戸石線	66	2	150	119	熱容量	16	0	可	31	有り	-	H104,H105	※2
T175	音川線	66	2	156	78	熱容量	0	0	不可 #2	-	有り	対象	H104,H105	※1
T177	音川庄西支線	66	2	96	48	熱容量	48	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	
T178		66	2			熱容量	63	0			有り	-	H104,H105	◇
T179		66	2			熱容量	48	0			有り	-	H104,H105	◇
T180		66	2			熱容量	16	0			有り	-	H104,H105	◇
T181		66	2			熱容量	40	0			有り	-	H104,H105,T175	◇
T182		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104,H105,T175	◇
T183		66	1			熱容量	32	0			有り	-	H104,H105,T175	◇
T184	大長谷線	66	1	74	74	熱容量	1	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,T175	※1
T185		66	1			熱容量	29	0			有り	-	H104,H105,T175	◇
T186		66	1			熱容量	30	0			有り	-	H104,H105,T175	◇
T187	大長谷第三支線	66	1	41	41	熱容量	29	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,T175	※1
T188		66	1			熱容量	38	0			有り	-	H104,H105,T175	◇
T189	小牧線	66	2	59	30	熱容量	30	0	可	29	有り	-	H104,H105	
T190		66	2			熱容量	48	0			有り	-	H104,H105	◇
T191		66	1			熱容量	41	0			有り	-	H104,H105	◇
T192	井波支線	66	2	96	48	熱容量	48	0	可	48	有り	-	H104,H105	
T193	堀波線	66	2	248	186	熱容量	186	0	可	62	有り	-	H104,H105	※2
T194	堀波庄西支線	66	2	148	133	熱容量	128	0	可	15	有り	-	H104,H105	※2
T195		66	2			熱容量	30	0			有り	-	H104,H105	◇
T196	石動福光線	66	2	150	119	熱容量	92	0	可	31	有り	-	H104,H105	※2
T197	浅地支線	66	2	83	41	熱容量	35	0	可	42	有り	-	H104,H105	
T198		66	1			熱容量	21	0			有り	-	H104,H105	◇
T199	福野堀波線	66	2	156	98	熱容量	98	0	可	58	有り	-	H104,H105	※2
T200	津沢線	22	1	10	10	熱容量	10	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T201		22	1			熱容量	12	0			有り	-	H104,H105	◇
T202	福光線	66	1	82	82	熱容量	82	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T203	小矢部支線	66	1	41	41	熱容量	16	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T204		66	1			熱容量	29	0			有り	-	H104,H105	◇
T205		22	1			熱容量	15	0			有り	-	H104,H105	◇
T206	城端線	66	2	82	41	熱容量	40	0	可	41	有り	-	H104,H105	
T207	中崎線	66	1	21	21	熱容量	10	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,HSS039	※1
T208	早月第二線	22	1	10	10	熱容量	2	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,H012	※1
T209		22	1			熱容量	4	0			有り	-	H104,H105,H012	◇
T210		22	1			熱容量	2	0			有り	-	H104,H105,T083	◇
T211		22	1			熱容量	2	0			有り	-	H104,H105,T083	◇
T301	入善北線	22	1	11	11	熱容量	11	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105,H012,T012	※1
T302	八尾北線	22	1	11	11	熱容量	11	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T303	吉久線	22	1	16	16	熱容量	16	16	不可 #2	-	-	-	-	※1
T304	堀田線	22	1	16	16	熱容量	16	16	不可 #2	-	-	-	-	※1
T305		22	1			熱容量	16	16			-	-	-	◇
T306		66	1			熱容量	75	0			有り	-	H104,H105	◇
T307	八尾北支線	22	1	11	11	熱容量	11	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	※1
T308		66	2			熱容量	26	0			有り	-	H104,H105,H012	◇
T309		22	1			熱容量	3	0			有り	-	H104,H105,H012	◇
T310		66	2			熱容量	36	0			有り	-	H104,H105	◇
T311		22	1			熱容量	11	0			有り	-	H104,H105	◇
T312		22	1			熱容量	10	0			有り	-	H104,H105	◇
T313	埴中北線	22	1	11	11	熱容量	11	0	不可 #2	-	有り	-	H104,H105	
T314		22	1			熱容量	10	0			有り	-	H104,H105	◇