【留意事項】
潮流値は、現時点で想定される条件において算出したものであり、実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。

断面
軽負荷期

2023年10月31日 更新
※高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。

変電所No	電圧[kV]		変電所名	潮流[MW]	備考
	一次	二次			
HSS012	154	66	黒部	-99	
HSS013	154	66	江口	-31	
HSS014	154	66	東魚津	0	
HSS015	154	66	舟橋	-75	
HSS016	154	66	新中地山	-52	
HSS019	154	66	富山	-77	
HSS020	154	66	富南	41	
HSS021	154	66	北笹津	-168	
HSS024	154	66	塚原	-1	
HSS025	154	66	南福岡	-88	
HSS026	154	66	伏木	53	
HSS027	154	66	新能登	-332	
HSS028	154	66	鳳至	-248	
HSS029	154	77	北金沢	61	
HSS030	154	77	御所	-14	
HSS031	154	77	南金沢	-57	
HSS032	154	77	新小松	24	
HSS033	154	77	北庄	-46	
HSS034	154	77	松岡	-18	
HSS035	154	77	丹生	26	
HSS036	154	77	新武生	62	
HSS037	154	77	新敦賀	0	
HSS039	154	66	栃尾	-11	

【留意事項】
潮流値は、現時点で想定される条件において算出したものであり、実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。

断面
軽負荷期

2023年10月31日 更新
※高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。

変電所No	電圧[kV]		変電所名	潮流[MW]	備考
	一次	二次			
TSS005	66	22	入善66/22kV	0	
TSS017	66	22	新寺田66/22kV	-13	
TSS026	66	22	東富山66/22kV	0	
TSS028	66	22	奥田66/22kV	0	
TSS044	66	22	八尾66/22kV	0	
TSS052	66	22	伏木66/22kV	0	
TSS056	66	22	沖布66/22kV	0	
TSS067	66	22	福野66/22kV	0	
TSS069	66	22	福光66/22kV	0	
TSS072	66	22	婦中66/22kV	0	

【留意事項】
潮流値は、現時点で想定される条件において算出したものであり、実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。

断面
軽負荷期

2023年10月31日 更新
※高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。

変電所No	電圧[kV]		変電所名	潮流[MW]	備考
	一次	二次			
ISS006	77	22	大浦 77/22kV	-2	
ISS009	77	22	北安江 77/22kV	0	
ISS011	77	22	金石 77/22kV	0	
ISS013	77	22	東金沢 77/22kV	0	
ISS020	77	22	西金沢 77/22kV	0	
ISS026	77	22	鞍月 77/22kV	0	
ISS035	77	22	安宅 77/22kV	-2	
ISS037	77	22	大聖寺 77/22kV	0	
ISS040	77	33	山中 77/33kV	-11	
ISS060	77	66	押水 77/66kV	13	
ISS070	66	22	中島 66/22kV	-1	
ISS074	66	22	宇出津 66/22kV	0	

【留意事項】
潮流値は、現時点で想定される条件において算出したものであり、実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。

断面
軽負荷期

2023年10月31日 更新
※高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。

変電所No	電圧[kV]		変電所名	潮流[MW]	備考
	一次	二次			
FSS034	77	22	織田77/22kV	2	
FSS039	77	22	粟田部77/22kV	0	
FSS050	77	22	足羽77/22kV	-2	