

<福井> 10月4日発生 of 停電について

平成23年10月4日
北陸電力株式会社

本日（10月4日）午後2時頃、下記のとおり停電が発生しました。
当該地域の皆さまには大変ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

記

1. 停電の状況

- | | |
|--------|----------------------|
| ① 発生日時 | 10月4日(火) 午後2時頃 |
| ② 停電戸数 | 119戸 |
| ③ 停電時間 | 約5秒間 |
| ④ 停電地域 | 坂井市春江町江留下高道および随応寺の一部 |

2. 停電発生の原因

配電線工事終了後、配電線に接続されていた工事用仮設ケーブルを取り外すべきところ、誤って通電状態の工事用仮設開閉器(電柱上のスイッチ)のケーブルを取り外し、停電が発生したものです。

3. 今後の対応

今後はこのような停電を起こさないよう、作業箇所を十分に確認し、再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ先：福井支店 地域広報チーム TEL (0776) 29-6966