

## 他社水力発電所の運転停止について

平成26年9月5日  
北陸電力株式会社

当社が受電している、電源開発株式会社の手取川第一発電所（定格出力25万kW）において、同社が管理している手取川ダム取水用ゲートを開閉させる重りを吊っているワイヤーが破断し、重りが取水塔水中部に落下したと思われる事象が発生したため、9月3日（水）午後3時16分に発電を停止しました。

ワイヤー破断の原因や復旧見込みについては、現在、同社にて調査・検討中です。

なお、当社の電力需給バランスについては、一定の予備力は確保しており、電力の供給に支障はないと考えておりますが、需給状況を踏まえながら、卸電力取引所の活用などにより供給力の確保に努めてまいります。

今後の詳細な需給状況については、でんき予報などでお知らせしてまいります。

以 上

### 手取川ダム取水塔断面図

