

他社水力発電所の運転再開について

平成26年11月4日
北陸電力株式会社

当社が受電している、電源開発株式会社の手取川第一発電所（定格出力25万kW）において、同社が管理している手取川ダム取水用ゲートを開閉させる重りを吊っているワイヤーが破断し、重りが取水塔水中部に落下したため、9月3日（水）午後3時16分に発電を停止しました。
（9月5日お知らせ済み）

その後、落下物を回収し、10月31日（金）15時17分に運転を再開しましたので、お知らせいたします。

以 上