

## ＜石川＞鉄塔建設現場における用水路への重機作動油流出について

平成30年2月20日  
北陸電力株式会社

本日、2月20日 午後3時頃、石川県加賀市細坪町地内の鉄塔建設工事現場において、工事用重機から作動油が漏れ、その一部が用水路に流出しました。発見後、ただちに作業を中止し、作動油流出の防止措置を講じるとともに、用水路に流出した油をすべて回収しました。

また、消防署および関係機関等に状況を報告しました。

工事現場周辺の皆さまはじめ関係者の方々には、大変なご迷惑をおかけした事を深くお詫び申し上げます。

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1. 確認日時    | 平成30年2月20日（火）午後3時頃 |
| 2. 発生場所    | 石川県加賀市細坪町 地内       |
| 3. 油の用途(量) | 作動油（ごく少量）          |
| 4. 原因      | 工事用重機の配管損傷         |

以 上