

## 七尾大田火力発電所 2号機における火災の発生について

2018年9月23日  
北陸電力株式会社

昨日（9月22日）21時54分、七尾大田火力発電所 2号機（定格出力：70万kW）が作業のための発電停止に向けて出力降下していたところ、保護装置<sup>※</sup>の動作により自動停止しました。

ただちに現場を確認したところ、タービン付近からの火災を発見したため、速やかに消防などへ通報するとともに、消火器にて初期消火にあたりました。22時10分に消防が到着し、消火活動を行い、本日（9月23日）2時15分に鎮火を確認しました。

この火災による負傷者および外部への影響はありません。  
また火災の原因などについては現在調査中です。

地元の皆さまをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

以 上

### ※保護装置

機器の異常を検出し、安全に自動停止させる装置。

添付資料：七尾大田火力発電所 2号機 概略図

