

## 富山新港火力発電所2号機の運転開始について

2018年12月11日  
北陸電力株式会社

12月9日にボイラー過熱器スプレー系統の逆流防止弁からの蒸気漏洩により、起動を中止していた富山新港火力発電所2号機(定格出力:50万kW)は、蒸気漏洩のあった逆流防止弁の点検・補修等が完了し、本日(12月11日)3時58分に運転を開始しました。

当社は、今後も発電所のより一層の安全運転に努めてまいります。

以 上