

＜福井＞送電線鉄塔建替工事現場における火災の発生について

2020年3月9日
北陸電力株式会社

本日（3月9日）12時20分頃、福井県坂井市坂井町西地内の当社送電線鉄塔建替工事現場において火災が発生しましたが、あわら消防署による消火活動が行われ、12時50分に鎮火しました。

火災の原因は、鉄塔建替工事に用いる工事用機材を固定する溶接作業中に、溶接の火種がプラスチック製仮設資材に着火したものと推測されます。

この火災による停電および負傷者は発生しておらず、周辺への延焼等の公衆被害も発生しておりません。

地元の皆さまをはじめ関係の方々には、大変なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないように再発防止に努めてまいります。

以 上