

＜富山＞馬場島発電所から河川への油流出について

2025年5月14日
北陸電力株式会社

昨日（5月13日）15時30分頃、当社馬場島発電所から当社水路を経由して河川へ油が流出しているおそれがあることを確認しました。

直ちに自治体や消防等の関係機関へ連絡するとともに、河川の下流域まで巡視を行いました。現在までに油膜等は発見されておらず、引き続き確認を進めているところです。すでに拡散防止の措置は実施しており、油を発見次第、速やかに回収を行う予定です。

なお、現在、発電所は停止しており、新たに油が流出することはありません。

関係の皆さま、地域の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

原因等については調査中ですが、今後、このような事象を起こさないよう原因究明と再発防止に努めてまいります。

1. 発見した日時 2025年5月13日（火）15時30分頃
2. 漏れた油の種類 タービン油（水車軸受の潤滑油として使用）
3. 漏れた油の量 最大39リットル程度
4. 油漏れの原因 調査中

＜参考 馬場島発電所の概要＞

所在地 : 富山県中新川郡上市町伊折
出 力 : 21,850 kW
発電開始年 : 1963年(昭和38年)
水系名 : 早月川水系

以 上