

敦賀火力発電所 2 号機の運転停止について

2025 年 9 月 29 日
北陸電力株式会社

当社は、敦賀火力発電所 2 号機（定格出力：70 万 kW）において、運転中のボイラーから異常音を確認したことから、ボイラー内部での蒸気漏洩と判断し、9 月 26 日（金）13 時 34 分に発電を停止しました。

今後、速やかに漏洩箇所および原因について調査するとともに、当該箇所の補修を行ってまいります。

なお、今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転等により、当面は必要な供給力を確保できる見通しです。

当社としては、今後も継続して供給力を確保することで、引き続き、電力の安定供給に努めてまいります。

以 上

別紙：ボイラー概要

【ボイラー概要】

