

＜石川＞七尾大田火力発電所構内における火災の発生について

2025年11月15日
北陸電力株式会社

本日（11月15日）10時01分、七尾大田火力発電所 1 号機の排煙脱硫装置の配管取替作業中に火災が発生しました。発見した作業員が消火活動を行い消し止めたのち、消防へ通報し鎮火が確認されました。

火災の原因は、配管切断作業により発生した火花が、配管内に滞留していた可燃性のガスに燃え移ったことによるものです。

本事象による負傷者および外部への影響はありません。また、同発電所の運転に影響はありません。

地元の皆さまをはじめ関係の方々には、ご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

以 上