

敦賀火力発電所での海水電解装置から 上水道への海水の逆流について

2026年7月21日
北陸電力株式会社

当社は、敦賀市の鞠山、田結、赤崎地区周辺において発生した水道水の異常について、敦賀市とともに調査を行った結果、敦賀火力発電所において、海水電解装置に供給する上水道に、海水が逆流する系統となっていたことが原因であることを確認いたしました。

本件は、住民から敦賀市へ「水道水から海水のような味がする」との連絡を受けて行われた調査により判明したものです。

当該地域周辺の皆さま方には、大変なご迷惑、ご不便をおかけし、深くお詫び申し上げます。

事象の判明後、直ちに海水電解装置を停止し、現在、海水の逆流がないことを確認しております。

なお、当該装置の停止による発電所の運転への影響はありません。

当社としては、今後このような事象を発生させないよう再発防止に努めてまいります。

以 上

別紙：海水流入経路

【お問合せ窓口】

北陸電力株式会社 お客様サービスセンター

0120-776453

【海水流入経路】

海水電解装置：海水を電気分解して「次亜塩素酸ナトリウム」を生成し、海水に注入することで、海水取水系統への海洋生物の付着・生成を抑制する装置

