

志賀原子力発電所 1号機の
定期検査中に発見されたトラブルについて

平成11年6月14日
北陸電力株式会社

当社志賀原子力発電所 1号機（沸騰水型，540MW）は，平成11年 4月29日から第 5回定期検査を実施しておりますが，非常用ディーゼル発電設備 B号機の分解点検中，平成11年 6月14日，ディーゼルエンジンのクランク軸にひびが認められました。

今後，原因の調査を行うことといたします。

なお，外部への放射能の影響はありません。また，資源エネルギー庁による国際原子力事象評価尺度（INES）暫定評価では，レベル 0 - とされています。

以 上

非常用ディーゼル発電設備概要図

